



UNIwersytet
Warszawski

Pełnomocnik Rektora ds. Zamówień Publicznych
Kazimierz Dukaczewski

Warszawa, dnia 09.10.2018 r.

DZP-361-513-76/2018

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego nr DZP-361-76/2018 na; „Remont okien i drzwi wejściowych do budynków Domu Studenta nr 3 ul. Kickiego 9 i 12 Warszawie ”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawcy zapytania. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej ustawą udziela odpowiedzi oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (zwanej dalej także SIWZ).

Pytanie nr 1:

Zarówno w przedmiarze jak i w szczegółowej specyfikacji przy opisie okien jak i stolarki aluminiowej widnieje stwierdzenie w/g rysunku . Czy jest możliwość dołożenia tych rysunków do dokumentacji ?

Zapytanie nr 2:

W opisie podokiennika materiał z którego należy wykonać opisany jest granit 3 cm. Czy można zastąpić go aglomarmurem ?

Odpowiedzi Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający w przedmiarze dokładnie opisał jakie mają być to okna i drzwi, załączył zestawienie materiałów w którym to zestawieniu dokładnie opisał, uchylność/ uchylność i rozwieralność okna, podział okien, rodzaj antywłamaniowości, współczynniki U dla szyb i dla przegrody. Jednocześnie zamawiający nie posiada rysunków, z uwagi na to że każde okno jest inne i każdy otwór okienny jest inny i w związku z tym każde okno ma przybliżone wymiary (tak jak to jest w przedmiarze). Jest to remont i stare budownictwo (nie modułowe, ale murowane) i to stąd wynikają te różnice. Wykonawcy powinni po ewentualnym wygraniu przetargu pomierzyć dokładnie każde okno i na podstawie tego

fabryka powinna wyprodukować okna, a montażyści zamontować dane okno w konkretny otwór okienny. Zamawiający przed złożeniem oferty sugeruje, aby dokonać wizji lokalnej. Okna mają być zamontowane w układzie takim jakim są obecnie.

Ad. 2. Tak potwierdzamy, Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału z granitu 3 cm na aglomarmur.

Ponadto Zamawiający zmienia ust. 5 w Formularzu oferty.

Było: „Oświadczamy, że zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ zatrudnimy (Wykonawca lub/i podwykonawca) na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: prace ogólnobudowlane określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ”.

Powinno być: „Oświadczamy, że zgodnie z postanowieniami niniejszej SIWZ zatrudnimy (Wykonawca lub/i podwykonawca) na podstawie umowy o pracę wszystkie osoby wykonujące następujące czynności przy realizacji niniejszego zamówienia: prace ogólnobudowlane i montażowe określone w Załączniku Nr 1 do SIWZ”.

W imieniu Zamawiającego

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski