

ZAŁĄCZNIK NR 8B DO REGULAMINU KONKURSU

WYMAGANIA ŚRODOWISKOWE

Składając opracowanie konkursowe oświadczam/oświadczamy, że parametry charakteryzujące budynek spełniają następujące kryteria:

l.p.	opis wskaźnika/parametru	wartość charakteryzująca pracę konkursową	wartość wymagana
1.	Wartość współczynnika przenikania ciepła U ścian zewnętrznych [W/m ² ·K]		<0,20
2.	Wartość współczynnika przenikania ciepła U dachów i stropów pod nieogrzewanymi poddaszami lub nad przejazdami [W/m ² ·K]		<0,15
3.	Wartość współczynnika przenikania ciepła U okien, balkonów i drzwi zewnętrznych, przeszkleń [W/m ² ·K]		<0,9
4.	Powierzchnia użytkowa budynku (PU) [m ²]		>1145m ²
5.	Powierzchnia użytkowa z możliwością przewietrzania [m ²]		>950m ²
6.	Powierzchnia ogrzewana do minimum 21°C		>950m ²
7.	Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. [kWh/rok]		<37,4·PO
8.	Koszt energii na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u.[zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
9.	Powierzchnia chłodzona do 24°C (PCh24) [m ²]		> 800

10.	Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby chłodzenia [kWh/rok]		$<14,1 \cdot (PCh24 + PCh26)$
11.	Koszt energii na potrzeby chłodzenia [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
12.	Zapotrzebowanie na energię końcową na potrzeby oświetlenia [kWh/rok]		$<20,8 \cdot PU$
13.	Koszt energii na potrzeby oświetlenia [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
14.	Zapotrzebowanie na energię pomocniczą na potrzeby ogrzewania i przygotowania c.w.u. i chłodzenia [kWh/rok]		ocena przez sąd konkursowy
15.	Koszt energii pomocniczej [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
16.	Wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP [kWh/m ² ·rok]		<179
17.	Energia wytworzona na miejscu przez projektowane OZE [kWh/rok]		ocena przez sąd konkursowy
18.	Oszczędności kosztów energii ze względu na projektowane OZE [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
19.	Koszt energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia (w tym energii pomocniczej) [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy
20.	Wskaźnik rocznych kosztów energii na potrzeby ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia (w tym energii pomocniczej) [zł/rok]		ocena przez sąd konkursowy

oraz przyjmuję do wiadomości, że podane powyżej wartości będą weryfikowane na kolejnych etapach postępowania projektowego.