



UNIwersytet
Warszawski

Warszawa, dnia 02.12.2021r.

Postępowanie Nr ICM-361-06/2021

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dla Wykonawców – Odpowiedzi na pytania Nr 2

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. **„Serwis eksploatacyjny klimatyzacji przemysłowej, biurowej i wentylacji mechanicznej w ICM UW - ul. Kupiecka 32 i Pawińskiego 5A”**, numer referencyjny: *ICM-361-06/2021*.

I. W związku z wpływem pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

Proszę o podanie modeli, typów zestawów pompowych KSB, ich wielkości.

Odpowiedź 1:

ETL 050-050-160 GG AA11D201102 BKSBI4 PD2

Pytanie 2:

Proszę o podanie modelu pompy glikolu WILO (podane oznaczenie mgel160md2-ff300-f1 to typ silnika dla kilku typów pomp).

Odpowiedź 2:

Wilo IL-E100/270-11/4

Pytanie 3:

Proszę o podanie modeli, typów pomp Grundfoss – 16 szt.

Odpowiedź 3:

Grundfos TPE 100-250/2-5 A-F-A-GQQE, TPE 125-100/4-S A-F-A-GQQE, TPE 80-400/2-S A-F-A-GQQE, TPE 65-180/2-S A-F-A-RUUE, TPE 80-180/2-S A-F-A-GQQE

Pytanie 4:

Czy poza nawilżaczami parowymi DEVATEC (2 szt.) na obiektach występują jeszcze inne nawilżacze, które należy uwzględnić w przeglądzie np. Mk5 Visual?

Odpowiedź 4:

To są jedyne nawilzacze, które należy uwzględnić.

Pytanie 5:

Prosimy o potwierdzenie, iż koszt zakupu części do nawilzaczy, które zostały w zakresie czynności serwisowych uznane do wymiany w razie potrzeby, będzie po stronie Zamawiającego. Nie są materiały eksploatacyjne.

Odpowiedź 5:

Tak, koszt zakupu nowych części do nawilzaczy, jeśli obecne zostaną uznane za wadliwe jest po stronie Zamawiającego.

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

W imieniu Zamawiającego