



UNIwersytet
Warszawski

Warszawa, dnia 30.11.2021r.

Postępowanie Nr ICM-361-06/2021

Do wszystkich zainteresowanych

Informacja dla Wykonawców – Odpowiedzi na pytania

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym pn. „**Serwis eksploatacyjny klimatyzacji przemysłowej, biurowej i wentylacji mechanicznej w ICM UW - ul. Kupiecka 32 i Pawińskiego 5A**”, numer referencyjny: *ICM-361-06/2021*.

I. W związku z wpływem pytań do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający wyjaśnia, co następuje:

Pytanie 1:

W OPZ Zamawiający zawarł, iż zakres przetargu obejmuje dostarczenie wszelkich koniecznych materiałów eksploatacyjnych w ujęciu rocznym. Proszę zatem o informację czy materiały eksploatacyjne są po stronie Wykonawcy? Czy tylko po stronie Zamawiającego?

Odpowiedź 1:

Materiały eksploatacyjne są po stronie Wykonawcy. Wykonawca ma dostarczać materiały eksploatacyjne przez cały czas trwania umowy.

Pytanie 2:

Czy w przypadku awarii (nieszczelności) koszt dostawy czynnika chłodniczego ponosi Zamawiający?

Odpowiedź 2:

W przypadku awarii koszt czynnika chłodniczego ponosi Zamawiający.

Pytanie 3:

Proszę o podanie dokładnych typów/modeli pomp i zestawów hydroforowych.

Odpowiedź 3:

Zestaw hydroforowy Grundfos HYDRO MULTI-E 3 CRIE5-05.

Pytanie 4:

Czy podjazdy do awarii będą dodatkowo płatne i rozliczane na podstawie roboczogodzin?

Odpowiedź 4:

Tak.

Pytanie 5:

Czy Zamawiający wymaga autoryzacji producenta na konserwację urządzeń firmy STULZ? Autoryzacja producenta gwarantuje, że przeglądy będą przeprowadzone zgodnie z wytycznymi producenta a personel wykonujący je posiada odpowiednią wiedzę oraz dostęp do narzędzi serwisowych oraz aktualnej dokumentacji. Dodatkowo wykonywanie przeglądów przez autoryzowany serwis zmniejsza ryzyko wystąpienia awarii.

Odpowiedź 5:

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższej zmiany.

Pytanie 6:

Proszę o wskazanie pojemności naczyń przeponowych.

Odpowiedź 6:

Posiadamy naczynia przeponowe Reflex S12, Reflex S100, Reflex S400, Reflex S600.

II. Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Warunków Zamówienia w zakresie zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, w taki sposób, że:

I. W art. 11 § 1 ust. 2 SWZ –

Zamiast:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 01.12.2021r., do godz. 10:00.”

Jest:

„2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 03.12.2021r., do godz. 10:00.”

W art. 11 § 2 ust. 1 SWZ –

Zamiast:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa w dniu 01.12.2021r, o godzinie 13:00.”

Jest:

„1. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie prowadzącego przetarg - w siedzibie Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW, ul. Tyniecka 15/17, 02-630 Warszawa w dniu 03.12.2021r, o godzinie 13:00.”

W konsekwencji Zamawiający dokonuje zmiany terminu związania ofertą, w taki sposób, że:

W art. 8 ust. 1 SWZ –

Zamiast:

„1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dn. 23.12.2021r.”



UNIwersytet
Warszawski

Jest:

„Termin związania ofertą wynosi 30 dni, tj. do dn. 02.01.2022r.”

Zamawiający dołącza do niniejszych wyjaśnień zaktualizowany SWZ.

Treść wszystkich dokumentów stanowiących specyfikację warunków zamówienia należy odczytywać wraz ze wszystkimi wprowadzonymi przez Zamawiającego uzupełnieniami i zmianami.

W imieniu Zamawiającego

Dyrektor ICM
dr Marek Michalewicz