



SCHEMAT MONTAŻU AUTOMATYKI



PROJEKTOWANE OBWODY AUTOMATYKI

- (PDC/FCI) - stabilizacja różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu
 (TC₂) - regulacja pogodowa temp. c.o.
 (TC₃) - regulacja stałowartościowa temp. c.w.
 (TC₄) - regulacja pogodowa temp. c.t.
 (NQ₅) - licznik ciepła
 (P1) (T1) - bezpośredni pomiar temp. i ciśn.



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

1997

ul. Strusia 10, 60-711 Poznań
tel. (061) 866 97 10, 866 54 22
fax. (061) 866 97 11
e-mail: arch1997@poczta.onet.pl
e-mail2: arch1997@sybex.poznan.pl

ZAMÓWIENIE:
ROZBUDOWA (REWITALIZACJA) BUDYNKU AUDYTORIJNEGO
NA TERENIE KAMPUSU CENTRALNEGO
00-927 WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28
NA CZĘŚCI DZIAŁEK EW. NR 36/1 I EW. NR 36/2 W OBRĘBIE 5-04-02
M.ST. WARSZAWA DZIELNICA ŚRÓDMIEŚCIE

ZAMAWIAJĄCY:
UNIwersytet Warszawski
WYDZIAŁ DZIENNIKARSTWA I NAUK POLITYCZNYCH
00-927 WARSZAWA, UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 26/28

PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY

KOD CPV : CPV 45332200-5

BRANŻA: SANITARNA

TEMAT:
P B I W WĘZŁA CIEPLNEGO C.O., C.T. I C.W.
W BUDYNKU WYDZIAŁU DZIENNIKARSTWA UW W WARSZAWIE
SCHEMAT AUTOMATYKI WĘZŁA

	Imię i nazwisko	Specjalność	Nr upraw.	Podpis
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. Stanisław Truszczyński	sanitarna bez ograniczeń	109/83 84/91	
OPRACOWAŁ:	mgr inż. Wojciech Truszczyński			
SPRAWDZIŁA:	mgr inż. Ewa Olęder	sanitarna bez ograniczeń	UW-11-K8386/ 134/87	

SKALA:

Is-04

RYN. NR: