INSTALCJĘ ZASILANIA ROZDZIELNIC WYKONAĆ W SYSTEMIE TN-C
PUNKT PODZIAŁU WYKONAĆ W ROZDZIELNICACH R-21;R-22,RPP



Przyciski P.POŻ. montowane w recepcji i w przedsionku budynku, przewody do przycisków prowadzić do sekcji 2, układ sterowania przeciwpożarowego wyłączania zasilania pokazano na w ark.2 tego rysunku

Projektowane zabezpieczenia zamontować w istn. podstawach bezpiecznikowych, pod podstawami zamontować wyłączniki mocy wg doboru na rysunku, ponadto w polach odpływowych wskazanych przez służbę konserwacyjną obiektu zamontować aparaturę sterującą realizujacą wyłączenie zasilania ze względu na ochronę p.poż.
Pola montażu aparatury elektrycznej uzgodnić ze służbą konserwacyjną obiektu oraz z Inspektorem Nadzoru przy udziale projektanta na etapie prac instalacyjnych.

LSP - lokalna szyna wyrównania potencjału wykonać w postaci szyn systemowych dostępnych na rysnku (np K12 pord. A+H) lub w posatci płaskownika E-Cu30x5mm montowanego na izolatorach d=10cm
Połączenia wyrównwcze wykonać wg uwag podanych w części opisowej opracowania

W rozdzielnicach R-21; R-22; RPP wykonać uziemiony punkt podziału. Rozdzielnice i instalcje odbiorcze wykonać w systemie TN-S, przystosować do pracy w systemie TN-C /wg uwag podanych w cześci opisowej opracowania/

Q21; Q22 - wył. mocy I_N=250A wyposażony w wyzwalacz wzrostowy Us=230VAC
Dla Q21 i Q22 podano nastawy wyzwalaczy przeciążeniowych (oznaczenie I_r) oraz wyzwalacza zwarciowych (oznaczenie I_m)

						Rewizja	- - - -	Nr rysunku E-01 ark.1
L3 - SYSTEM Andrzej Kowalczyk Warszawa ul. Farbiarska 9C email: gaba@data.pl tel.: +48 691-360-590	Obiekt	Budynek "SOKRATES" Warszawa ul. Smyczkowa 9	Stadium	Projekt wykonawczy	Branża	ELEKTRYCZNA	Nr uprawnień	Data / Podpis
	Inwestor	Uniwersytet Warszawski Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28	Tytuł rysunku	Schemat strukturalny zasilania. Zasilanie obwodów ochrony p.poż.	Projektant	mgr inż. Grzegorz Kucharski	MAZ/0241/PWOE/06	10.2021
					Projektant	inż. Andrzej Kowalczyk		10.2021