

Q21; Q22 - na tym schemacie są to cewki wybijakowe projekt. wył. mocy wg danych w ark. 1 tego rysunku

KPP - przekaźnik 2P Us=230VAC do montażu na szynę, prod. dowolny

U1, U2 - automatyczny przełącznik fazy zasilającej I=5A; U_{wej}=400V U_{wyj}=230V, prod. dowolny

FS1, FS2 - wyłączniki nadprądowe o charakterystyce podanej na rysunku, bezwzględnie należy stosować wył. o zdolności zwarciowej I_{CU}=10kA, wyłączniki włączać do układu zasilania zawsze w taki sposób by były poprzedzone zabezpieczeniem topikowym. **Bezwzględnie stosować aparaty jednobiegunowe - zabezp. odrębnie dla każdej fazy.**

							Rewizja - - -	Nr rysunku	E-01 ark.2
L3 - SYSTEM Andrzej Kowalczyk **Warszawa ul. Farbiarska 9C** **email: gaba@data.pl** **tel.: +48 691-360-590**	**Obiekt**	**Budynek "SOKRATES"** **Warszawa ul. Smyczkowa 9**	**Stadium**	**Projekt Wykonawczy**	**Branża**	**ELEKTRYCZNA**	**Nr uprawnień**	**Data**	**Podpis**
	Inwestor	**Uniwersytet Warszawski** **Warszawa ul. Krakowskie Przedmieście 26/28**	**Tytuł rysunku**	**Schemat strukturalny zasilania. - zas. obwodów ochrony p.poż**	**Projektant**	**mgr inż. G. Kucharski**	**MAZ/0241/PWOE/06**	**10.2021**	
					Projektant	**inż. Andrzej Kowalczyk**		**10.2021**	