



Warszawa, 2022.04.21

Nr postępowania: CeNT-361-5/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-5/2022 na:
sprzedaż i dostarczenie akumulatorów do urządzeń UPS dla Centrum Nowych Technologii UW

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, zadanie 1, pkt 8

Czy Zamawiający dopuści wagę akumulatora 150 Ah równą 43,6 kg?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

INFORMACJA DODATKOWA

Zamawiający informuje, że na ulicach wewnętrznych Kampusu „Ochota” obowiązuje "zakaz wjazdu pojazdów o nacisku osi większym niż 8,0 t". Oznacza on zakaz ruchu pojazdów, których nacisk osi jest większy od nacisku odpowiadającego masie podanej na znaku; w przypadku osi wielokrotnej nacisk żadnej z osi składowych nie może odpowiadać masie większej niż 80% masy podanej na znaku.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW
dr hab. Krzysztof Kilian