

piętro
522.48m²

WYKAZ SYMBOLI

- R — ROZDZIELNICA ELEKTRYCZNA
- T — TABLICA ELEKTRYCZNA
- GŁÓWNE TRASY ELEKTRYCZNE
- GŁÓWNE TRASY TELETECHNICZNE
- PRZEWODY INSTALACJI ODGROMOWEJ, UZIOM
- OPRAWA SUFITOWA
- OPRAWA ŚCIENNA (KINKIET)
- REFLEKTOR
- REFLEKTOR NA SZYNOPRZEWODZIE
- LINIA ŚWIETLNA LED
- Aw1 Aw2 — OPRAWA AWARYJNA Z 1 GODZINNYM PODTRZYMANIEM, LED
- PODŚWIETLANY ZNAK EWAKUACYJNY Z 1 GODZINNYM PODTRZYMANIEM Z PIKTOGRAMEM, LED
- Aw9 — OPRAWA AWARYJNA Z 1 GODZINNYM PODTRZYMANIEM, LED, IP65
- Aw6 — OPRAWA AWARYJNA Z 1 GODZINNYM PODTRZYMANIEM, LED, IP65 DO PRACY NA ZEWNĄTRZ
- WYŁĄCZNIK
- PRZEŁĄCZNIK
- PRZEŁĄCZNIK SCHODOWY
- PRZYCISK
- J.W. LECZ SZCZELNE
- PFZ — PRZEKAŹNIK ZMIERZCHOWY
- GNIAZDO WTYKOWE 1–FAZOWE 16A, POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM
- J.W. LECZ SZCZELNE IP44
- GNIAZDO DEDYKOWANE 1–FAZOWE 16A, POJEDYŃCZE Z BOLCEM OCHRONNYM
- J.W. LECZ PODWÓJNE
- GNIAZDO TRÓJFAZOWE
- WYPUST Z ZAPASEM PRZEWODU
- J.W. LECZ TRÓJFAZOWY
- PWP — PRZECIWPOŻAROWY WYŁĄCZNIK PRĄDU
- IT — GNIAZDO TELEFONICZNO–INFORMATYCZNE RJ45
- IT2 — GNIAZDO TELEFONICZNO–INFORMATYCZNE 2xRJ45
- TV — GNIAZDO TELEWIZYJNE RTV
- GSU — GŁÓWNA SZYNA UZIEMIAJĄCA
- LSW — LOKALNA SZYNA WYRÓWNAWCZA
- ZK — ZŁĄCZE KONTROLNE INSTALACJI ODGROMOWEJ

INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU SSP

- CSP — CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU Z GNIAZDEM I IZOLATOREM ZWARĆ
- CZUJKA OPTYCZNA DYMU NAD SUFITEM PODWIESZONYM Z DODATKOWYM WSKAŹNIKIEM ZADZIAŁANIA NA SUFICIE PODWIESZONYM
- RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY Z IZOLATOREM ZWARĆ
- SYGNALIZATOR OPTYCZNO–AKUSTYCZNY

Uwag:
Na planie pokazano rozmieszczenie elementów wykrywczych instalacji SSP tj. czujek i ostrzegaczy ręcznych oraz sygnalizatorów akustycznych. Pozostałe elementy instalacji jak: moduły z wyjściami sterującymi, moduły z wejściami monitorującymi będą przedstawione w fazie projektu wykonawczego równolegle z projektem wentylacji, i instalacji elektrycznych. Ilości i rozmieszczenie czujek może ulec zmianie na etapie projektu wykonawczego w związku z dopasowaniem ich do w/w elementów.

SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA
UKŁAD SIECI TN–C–S

inwestor
Uniwersytet Warszawski
ul.Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

temat
Mazurskie Centrum Bioróżnorodności i Edukacji Przyrodniczej
w ramach przebudowy budynku Stacji Terenowej
Wydziału Biologii Uniwersytetu Warszawskiego
na części działki o nr ew. 5/3 w miejscowości Urwitałt, obręb Łuknajno

KWADRATURA
biuro@kwadratura-gp.pl www.kwadratura-gp.pl
biuro: Al.Niepodległości 130 lok.35, Warszawa 02-554 tel.662789709

instalacje elektryczne podpis
projektant
mgr inż. Jarosław Dertacki
upr. proj. SI-359/90

sprawdzający
mgr inż. Marek Hernik
upr. proj. SI-377/86

faza projekt budowlany
branża elektryczna

tytuł rys. RZUT PIĘTRA, BUDYNEK WYSTAWOWY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

data	skala	nr rys.
06.12.2016	1:100	EW-04