



Warszawa, 2022.06.21

Nr postępowania: CeNT-361-11/2022

Uczestnicy postępowania

Dotyczy:

postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego nr CeNT-361-11/2022 na:
**sprzedaż i dostarczenie aparatury laboratoryjnej dla Centrum Nowych Technologii UW –
postępowanie 3**

Na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami – **zestaw II**:

Pytanie 1:

Dotyczy: OPZ, część VI, pkt 10

Czy Zamawiający zgadza się na System do oczyszczania wody o głębokości 57cm?

Odpowiedź:

Nie. Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy.

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Z-ca Dyrektora
Centrum Nowych Technologii UW
dr hab. Krzysztof Kilian