

1	pokój pracowników naukowych
2	pokój pracowników naukowych
3	pokój pracowników naukowych
4	sekretariat
4a	gabinet dyrektora
5	pokój pracowników naukowych
5a	pokój pracowników naukowych
6	sekretariat
6a	dziekanat
7	pokój pracowników naukowych
8	pokój pracowników naukowych
9	sala konferencyjna
10	korytarz
11	przedsionek
11a	WC M
11b	WC D
12	korytarz
13	przedsionek
13a	pomieszczenie gospodarcze
14	korytarz
15	korytarz
16	pomieszczenie socjalne

LEGENDA:

	Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. 16A 230V IP20
P	Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. 16A 230V IP20
	Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. 16A 230V IP44
D	Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. dedykowane "data" 16A 230V IP20
P	Gniazdo wtykowe pt. 1-faz. porządkowe 16A 230V IP20
	Wypust kablowy 230V
	Gniazdo sieci LAN 1x RJ45, kat. 6, pt.
HDbaseT	Gniazdo 1x RJ45, kat. 6, pt. - transmisja HDbaseT do projektora
	Gniazda sieci LAN 2x RJ45, kat. 6, pt.
HDMI	Gniazdo HDMI
VGA	Gniazdo VGA 15pin.
JACK ST	Gniazdo audio jack stereo
FB1	Floorbox instalowany w podłodze, wyposażony w: - gniazdo 230V 16A "data" - 2 szt. - gniazdo 230V 16A - 2 szt. - gniazdo LAN RJ45 kat. 6 - 2 szt.
FB2	Floorbox instalowany w podłodze, wyposażony w: - gniazdo 230V 16A "data" - 2 szt. - gniazdo 230V 16A - 2 szt. - gniazdo LAN RJ45 kat. 6 - 2 szt. - gniazdo HDMI - 1 szt.
PD	Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej LAN, szafka wisząca rack 19", o wym. 600x450mm 15U
RE-2P	Projektowana rozdzielnica piętrowa instalowana w miejscu istniejącej
RE-2L	Projektowana rozdzielnica piętrowa instalowana w miejscu istniejącej
SER	Istniejący serwer - ustawić na zabudowie meblowej. Monitor LCD serwera należy ustawić w zabubowie meblowej.
UPS	Istniejące zasilacze UPS relokowane
LSW	Lokalna szyna wyrównawcza instalowana nad sufitem podwieszanym
AP	Projektowana lokalizacja Access Point - doprowadzić przewód U/UTP kat. 6 (zasilanie PoE)
W	Wentylator kanałowy wg projektu branży sanitarnej
JWx	Jednostka wewnętrzna klimatyzacji wg projektu branży sanitarnej
ST_JWx	Nastawnik ścienny przewodowy jednostki wewn. klimatyzacji
ST_N/W	Nastawnik ścienny przewodowy centrali wentylacyjnej, podłączony przewodem w dostawie z centralą

UWAGI:

1. Przewody od gniazd HDMI i VGA doprowadzić pt. do miejsca montażu projektora. Przewody do projektora należy poprowadzić w wysięgniku uchwytu stropowego.
2. Przewody sygnałowe audio należy poprowadzić pt. w rurkach typu peszel bezhalogenowych i połączyć w puszce pt. za głośnikiem z wbudowanym wzmacniaczem.
3. Istniejący zestaw głośników stereo pozostaje bez zmian.
4. Istniejący zestaw audio z mikserem do obsługi m.in. mikrofonu, zainstalowany na mobilnej szafce meblowej pozostaje bez zmian.
5. Przewody zasilające i sterownicze do jednostek zewnętrznych klimatyzacji na dachu należy poprowadzić wzdłuż przewodów freonowych.
6. Przejścia przewodów przez granice stref pożarowych należy uszczelnić masą o odporności ogniowej min. taklej jaka jest odporność ogniowa oddzielenia pożarowego.

Poziomy -1 pod pom. 13a



Poziomy ±0,0 i +1 pod pom. 13a



Pomieszczenie 13a, przekrój A-A



PD Punkt Dystrybucyjny
Obudowa rack 19" 15U wisząca o wym. 600x450mm



PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
"KRESKA"
ELEONORA MICHALSKA
02-685 Warszawa, ul. O. Langego 4/17 tel. (22) 647 29 72, kom. 608 441 772

OBIEKT:	PAŁAC CZETWERTYŃSKICH - URUSKICH, OFICYNA, II PIĘTRO WARSZAWA, KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 30	
OPRACOWANIE:	REMONT POMIESZCZEŃ CENTRUM "EUROREG" PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY	
TEMAT RYSUNKU:	Rut instalacji siły i gniazd wtykowych	skala: 1:50
PROJEKTANT:	mgr inż. Konrad Drogomirecki upr. nr MAZ/0140/POOE/08	
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Grzegorz Jaczewski upr. nr MAZ/0035/PWOE/03	rys nr : E03
DATA:	23.11.2021	