RZUT PARTERU



54	PRZEDSZKOLE		31.6m2
1	szatnia + hol	wykładzina	17.1
2	łazienka	terakota	2.8m2
3	pokój do leżakowania	lastrico	11.7m2
55	WĘZEŁ CIEPLNY		84.2m2
1	pom. węzła ciepln.	gładź cement.	18.8m2
2	pom. węzła ciepln.	gładź cement.	18.8m2
3	pom. węzła ciepln.	gładź cement.	19m2
4	pom. węzła ciepln.	gładź cement.	26 m2
56	ADMINISTRACJA		38.9m2
1	przedsionek	PCV	3.6m2
2	łazienka	terakota	2.8m2
3	pokój	PCV	15.7m2
4	pokój	PCV	16.9m2
57	PODSTACJA ENERG.		5.6m2
1	pom. podstacji	gładź cement.	5.6m2
58	POKÓJ SOCJALNY		21.7m2
1	przedpokój	PCV	6.3m2
2	łazienka	terakota	2.8m2
3	składzik	PCV	5.3m2
4	pokój pracowników	PCV	7.3m2
59	WÓZKARNIA		30.9m2
1	wózkarnia	wykładzina	28.7m2
2	składzik	terakota	2.9m2
1	KLATKA SCHODOWA		26.7m2
	PCV		
2	ZSYP		10.m2
	POMIESZCZENIE NIEDOSTĘPNE		
3	KORYTARZ		34.1m2
	PCV		

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	283,7m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	123.1m2
KUBATURA	737.6m3

LEGENDA:

- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60
- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Stolarka projektowana:

symbol		D1	D7	D2	D9
schemat 1: 50					
wyposażenie		EI 60, samozamykacz	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EI30, samozamykacz	samozamykacz 90+60
wymiary	w świetle S	90	80	90+40	150
	przejścia H	210	200	230	230
	zewnętrzneSo	100	90	140	160
	elementu Ho	215	205	235	235
ilość	lewe	1	0	0	1
	prawe	2	5	2	0
opis		drzwi wewnętrzne stalowe, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60 (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne istniejące, dopasazone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykaczą, po obwodzie drzwi wypasazone w nowe uszczelki dymoszczlene	Odrzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone, kolor biały odporności EI 30S (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne istniejące, dopasazone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY					

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁĄSZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosola 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. .WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT B

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	02

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-249/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH