

- 1	HYDROFORNIA	56.6m2
	1 g"ed" cementowa	32.80m2
	2 g"ed" cementowa	23.80m2
-2	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	5.92m2
- 3	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	40,20m2
	1 g"ed" cementowa	23.30m2
	2 g"ed" cementowa	16.90m2
-4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	32,80m2
	g"ed" cementowa	
-5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	33,10m2
	g"ed" cementowa	
-6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	23,30m2
	g"ed" cementowa	
-7	POMIESZCZENIA TECHNICZNE	22,90m2
1	g"ed" cementowa	3.70m2
2	g"ed" cementowa	15.90m2
3	g"ed" cementowa	3.30m2
-8	POMIESZCZENIA TECHNICZNE	22,80m2
1	g"ed" cementowa	8.90m2
1	g"ed" cementowa	2.80m2
1	g"ed" cementowa	10.50m2
- 9	WNĘKA	5,80m2
- 10	KORYTARZ	30,8m2

POWIERZCHNIA SEGMENTU C-PIWNICA

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	273,8m2
POWIERZCHNIA U˙YTKOWA	229,7m2
KUBATURA	621,5m3

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 6(
Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 1:

Stolarka projektowana:

symbol		D1	D3	D5
schemat 1: 50				
wyposazenie		EI 60, samozamykacz	EI60, samozamykacz	
wymiary w świetle przejścia elementu	S	90	90	80
	H	210	210	200
zewnętrzne	So	100	100	90
	Ho	215	215	205
ilosc lewe		0	0	1
prawe		5	1	2
opis		drzwi wewnętrzne stalowe, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60 (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60s (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone w zamek atestowany kolor biały
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY				

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁĄSZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosola 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. .WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT C

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	01

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO
upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH