

1	WIATROEAP	8,75m2
2	HOL	60,53m2
3	PRZEDSZKOLE	54,1m2
4	SKLEP	24,9m2
5	Pom. gospodarcze	17,4m2

POWIERZCHNIA £¥CZNIKA W

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	183,7m2
KUBATURA	422,5m3

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

RZUT PRZYZIEMIA
Łącznik W



Stolarka projektowana:

symbol			D6b	D9
schemat 1: 50				
wyposażenie			SYSTEM ANTYPANICZNY samozamykacz,blokada nozna skrzydeł	samozamykacz 90+50
wymiary w świetle	przejścia	S	120	140
		H	210	230
	zewnętrzny	So	130	150
	elementu	Ho	215	235
ilość		lewe	–	1
		prawe	2	0
opis			drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone skrzydła, w ościeżnicy stalowejkolor biały wyposażone w system otwierania antypanicznego,siłownik otwierający automatycznie drzwi celem napowietrzania klatki	drzwi wewnętrzne istniejące, doposażone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY				

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REi60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REi120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REi60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJKETUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPELNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

ŁĄCZNIK W

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	01

OPRACOWAŁ:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH