

Stolarka projektowana:

symbol			D4	D6oa	D6a	D7	O1
schemat 1: 50							
wyposażenie			EIS 30, samozamykacz	EIS30 – SYSTEM ANTYPANICZNY samozamykacz, blokada nazna	SYSTEM ANTYPANICZNY samozamykacz, blokada nazna	uszczelki dymoszczelne samozamykacz	EI60
wymiary	w świetle przejścia	S	90	130	120	80	--
		H	210	210	210	200	--
	zewnętrzny elementu	So	100	140	130	90	60
		Ho	215	215	215	205	120
ilość		lewe	0	1	-	7	1
		prawe	1	-	1	-	
opis			drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EIS30 (sys. MERCOR-mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone skrzydła, w ościeżnicy stalowejkolor biały wyposażone w system otwierania antypanicznego,siłownik otwierający automatycznie drzwi celem napowietrzania klatki	drzwi wewnętrzne stalowe, przeszklone skrzydła, w ościeżnicy stalowejkolor biały wyposażone w system otwierania antypanicznego,siłownik otwierający automatycznie drzwi celem napowietrzania klatki	drzwi wewnętrzne istniejące, doposażone w samozamykacz nowy zamek atestowany dostosowany do samozamykacza, po obwodzie drzwi wyposażone w nowe uszczelki dymoszczelne	okno o klasyfikacji odporności ogniowej EI60, kolor biały otwierolne, system ALUFIRE
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY							

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJKETUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

LEGENDA:

- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60
- Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Oznaczenia pomieszczeń:

1 - kuchnia+przedpokój

2 - pokój

3 - łazienka

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT D i E, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. .WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH przy ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

SEGMENT E

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
NAZWA RYSUNKU: RZUT PARTERU	DATA 07.2013r.
	SKALA 1:100
	NR RYS. 02

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH.