RZUT PIWNIC





-1	KLATKA SCHODOWA	20.2m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-2	KANAŁ INSTALACYJNY	34.1m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-3	POM. TECHNICZNE	5.5m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-4	POM. TECHNICZNE	6.2m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-5	POM. TECHNICZNE	6.3m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-6	POM. TECHNICZNE	6.2m2
	GLADZ CEMENTOWA	
-7	POM. TECHNICZNE	6.1m2
	GLADZ CEMENTOWA	

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	84.6m2
KUBATURA	165.8m3

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Stolarka projektowana:

symbol		D3	D5
schemat 1: 50			
wyposażenie		EI\S60, samozamykacz	
wymiary	w świetle S	80	80
	przejściu H	210	200
	zewnętrzne	100	90
	elementu Ho	215	205
ilość	lewe	1	0
	prawe	0	5
opis		drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60s (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi stalowe kolor biały wyposażone w zamek atestowany
UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY			

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REi60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REi120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁĄSZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. ,WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT A

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa	
NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	01

OPRACOWALI:

mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO
upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH