



- UWAGI:
1. W MIEJSCACH PRZEBIĆ PRZEZ STRÓPODACHU ODTWORZYĆ SPADKI DACHU, ORAZ UZUPEŁNIC I USZCZELNIC POKRYCIE DACHOWE ZGODNIE Z SYSTEMEM WYSTĘPUJĄCYM NA BUDYNKU
 2. WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW
 3. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Stołarka projektowana:		K1	K3
symbol			
schemat 1: 50			
wyposażenie	KLAPKA DYMOWA C100	KLAPKA DYMOWA C120	
w. światła	100	120	
prześw. H	100	120	
zewnętrzny	--	--	
elementu H0	--	--	
ilość	2	2	
typ	KLAPKA DYMOWA	KLAPKA DYMOWA	
opis	klapka dymowa typ... otwierona ręcznie... powierzchnia czynna 0,72m2 (sys. MERCOR MCR PROLIGHT)	klapka dymowa typ... otwierona ręcznie... powierzchnia czynna 1,01m2 (sys. MERCOR MCR PROLIGHT)	

Archigraf PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Roscia 68/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C I ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPÓŻAROWEJ, WYDZIAŁU ENERGETYKI I OCHRONY ŚRODOWISKA, przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa
SEGMENT B

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa
NAZWA RYSUNKU:	DATA 07.2013r.
RZUT FRAGMENTARYCZNY DACHU	SKALA 1:100
OPRACOWALI:	NR RYS. 05
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr S-53467 mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIENKOWSKA	

SPRAWDZAJĄCY:	
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr S-74965	

MINIESTRZ OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZAGONIE Z USTAWĄ 83 Z DNIĄ 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POWIĄZANYCH