



- 1	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	50.10m2
1	gleizt cementowa	33.30m2
2	gleizt cementowa	16.80m2
-2	ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	5.70m2
	gleizt cementowa	
-3	ROZDZIELNIA CIEPŁA	6.60m2
	gleizt cementowa	
-4	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	16.00m2
	gleizt cementowa	
-5	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	33.0m2
	gleizt cementowa	
-6	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	33.30m2
	gleizt cementowa	
-7	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	33.30m2
	gleizt cementowa	
-8	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	22.9m2
	gleizt cementowa	
-9	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	22.90m2
	gleizt cementowa	
-10	POMIESZCZENIE GOSPODARCZE	5.50m2
	gleizt cementowa	
-11	KORYTARZ	19.20m2
	gleizt cementowa	
-12	KORYTARZ	19.40m2
	gleizt cementowa	

POWIERZCHNIA PIWNICY SEGMENTU D

POWIERZCHNIA CAŁKOWITA	268.20m2
POWIERZCHNIA UŻYTKOWA	229.80m2
KUBATURA	670.50m3

LEGENDA:

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 60

Ściany o klasie odporności ogniowej REI (EI) 120

Stolarka projektowana: OPRACOWANE W BUDYNKU E

symbol			D1	D3	D5
schemat 1: 50					
wyposażenie			EI 60, samozamykacz	EI60, samozamykacz	
wymiary w świetle	przejścia	S	90	90	80
		H	210	210	200
	zewnętrzny	So	100	100	90
	elementu	Ho	215	215	205
ilość	lewe		1	0	5
	prawe		–	2	4
opis			drzwi wewnętrzne stalowe, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60 (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, z przeszkleniem w środku skrzydła, w ościeżnicy stalowej kolor biały odporności EI 60s (sys. MERCOR–mcr ALPE)	drzwi wewnętrzne stalowe, wyposażone w zamek atestowany kolor biały

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY

UWAGI:

1. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 60** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI60 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

2. ŚCIANY ODDZIELENIA POŻAROWEGO **REI 120** (CZERWONA LINIA PRZERYWANA) PODLEGAJĄ REWIZJI PRZEZ WYKONAWCE CELEM SPRAWDZENIA ICH SPÓJNOŚCI. WSZELKIE SPEKANIA, UBYTKI LUB FRAGMENTY WYKONANE Z INNYCH MATERIAŁÓW NIŻ TE O CERTYFIKOWANEJ ODPORNOŚCI REI120 MUSZĄ ZOSTAĆ UZUPEŁNIONE LUB ZASTĄPIONE MATERIAŁAMI SPEŁNIAJĄCYMI TE WYMAGANIA NA PODSTAWIE STOSOWNYCH ATESTÓW.

3. WSZELKIE PRZEJŚCIA I PRZEPUSTY INSTALACYJNE PRZEZ STROPY I ŚCIANY ODDZIELEŃ POŻAROWYCH DOSTOSOWAĆ DO WYMOGÓ KLASY ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI60 LUB EI60.

4. DRZWI DO POMIESZCZEŃ PIWNICZNYCH PO ZA ROZDZIELNIĄ ELEKTRYCZNĄ PROJEKTUJE SIĘ WYMIENIĆ NA DRZWI SPEŁNIAJĄCE WYMÓG SZEROKOŚĆ, TO JEST 80cm W ŚWIETLE PRZEJŚCIA.

5. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW

6. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089

e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT D i E, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. .WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH

przy ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

SEGMENT D

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT PIWNICY	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	01

OPRACOWALI:

mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI upr. bud. nr St-534/87

mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ

inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:

mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWĄ 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH