

Stolarka projektowana:

symbol			K2
schemat 1: 50			
wyposażenie			KLAPA DYMOWA C110
wymiary	w świetle	S	110
	przejścia	H	110
	zewnętrzny	So	--
	elementu	Ho	--
ilość			2
opis			klapa dymowa typ otwierana za pomocą siłowników, powierzchnia czynna 0.85m2 (sys. MERCOR MCR PROLIGHT)

UWAGA: PRZED WYKONANIEM DOKONAĆ OBMIARÓW Z NATURY

UWAGI:
1. W MIEJSCACH PRZEBIĆ PRZEZ STRUKTURĘ STROPODACHU ODTWORZYĆ SPADKI DACHU, ORAZ UZUPEŁNIC I USZCZELNIC POKRYCIE DACHOWE ZGODNIE Z SYSTEMEM WYSTĘPUJACYM NA BUDYNKU
2. WYKONAWCA ZOOBOWIĄZANY JEST DO WYKONANIA WŁASNYCH POMIARÓW
3. WSZELKIE NIEJASNOŚCI ZGŁASZAĆ DO KIEROWNIKA BUDOWY ORAZ DO PROJEKTANTA

Archigraf
PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA
ul. Rosoła 58/113, 02-786 Warszawa, tel/fax: 022 4468089
e-mail: pracownia@archigraf.eu, www.archigraf.eu

DOSTOSOWANIE DOMU PRACOWNIKA NAUKOWEGO (DPN) SEGMENT A, B, C, ŁĄCZNIK W, DO ZALECEŃ EKSPERTYZY PRZECIWPOŻAROWEJ. .WYDZIELENIE DRÓG EWAKUACYJNYCH
przy ul. Smyczkowa 11, 02-678 Warszawa

SEGMENT A

FAZA PROJEKTU	BUDOWLANY
BRANŻA	ARCHITEKTURA
INWESTOR	Uniwersytet Warszawski ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 00-927 Warszawa

NAZWA RYSUNKU: RZUT FRAGMENTARYCZNY DACHU	DATA	07.2013r.
	SKALA	1:100
	NR RYS.	04

OPRACOWALI:
mgr inż. arch. MICHAŁ BRUTKOWSKI
upr. bud. nr St-534/87
mgr inż. arch. TOMASZ WASZKIEWICZ
inż. arch. MAŁGORZATA NOWAK-PIEŃKOWSKA

SPRAWDZAJĄCY:
mgr inż. arch. BARBARA SZYSZKO
upr. bud. nr St-749/86

NINIEJSZE OPRACOWANIE STANOWI DZIEŁO AUTORSKIE I PODLEGA OCHRONIE ZGODNIE Z USTAWA 83 Z DNIA 04.02.1994 O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH