

UWAGA:
Tablica rozdzielcza TA-02 w obudowie
podtynkowej, minumum 3x12
do montażu aparatury modułowej

układ sieciowy instalacji odbiorczej : TNS
środek ochrony : szybkie wyłączenie zasilania

podgrzewany wpust tarasowy	podgrzewany wpust tarasowy	linia podgrz. rury spustowej
LO8	LO9	LO10
taras 2	taras 2	2
0,03	0,03	0,65

Wojciech Królak, ul. Świeradowska 47, 02-662 Warszawa

Inwestor: Uniwersytet Warszawski
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

obiekt: Obiekt Hotelowy UW HERA, ul. Belwederska 26/30 00-594 Warszawa
Warszawa-Śródmieście obr. 50617 dz.ew. 56/1

tytuł: Aktualizacja PBW remontu elewacji budynku A HERY w zakresie instalacji piorunochronnej oraz zasilania przewodów grzejnych rynien i rur spustowych

faza: projekt wykonawczy

imię i nazwisko	nr uprawnień	data	podpis	
projektował: mgr inż. Wojciech Królak	MAZ/0424/ POOE/11	08.2021		branża: E
opracował:				data: 08.2021
sprawdził:				skala: ---

tytuł rysunku: Schemat ideowy tablicy TA-02

nr rysunku: E-06

wersja: 00